

Białogard, dnia 21.02.2023 r.

**Regionalne Centrum Medyczne  
w Białogardzie Sp. z o.o.**  
ul. Chopina 29  
78-200 Białogard  
tel./faks: 94 311 37 17  
e-mail: [przetargi@szpitalbialogard.pl](mailto:przetargi@szpitalbialogard.pl)  
**NIP: 302 00 02 009**  
**REGON: 331031257**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.): **Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – II postępowanie***

1. Czy jest możliwość mocowania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne bezpośrednio do połaci dachowej (blacha trapezowa), czy trzeba mocować się do stalowej konstrukcji więźby dachowej?

**Odpowiedź:** Należy wykonać podkonstrukcję do mocowania elementów systemu, mocowaną do konstrukcji stalowej więźby dachowej.

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Skaskiewicz

