

Białogard, dnia 22.02.2023 r.

**Regionalne Centrum Medyczne  
w Białogardzie Sp. z o.o.**  
ul. Chopina 29  
78-200 Białogard  
tel./faks: 94 311 37 17  
e-mail: [przetargi@szpitalbialogard.pl](mailto:przetargi@szpitalbialogard.pl)  
**NIP: 302 00 02 009**  
**REGON: 331031257**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 2 DO TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.): **Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – II postępowanie***

1. Zgodnie z dokumentacją techniczną pkt. 1.2. Zamawiający wymaga minimalnej produkcji z instalacji fotowoltaicznej na poziomie 47 694,15 kWh/rok. Po przeprowadzeniu analizy oraz wykonaniu projektów w programach fotowoltaicznych, ustaliliśmy, że powyższy poziom produkcji z instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, przy takim usytuowaniu modułów jest niewykonalny. A więc czy Zamawiający obniży próg produkcji, ewentualnie czy przy nie uzyskaniu żądanej produkcji, zamawiający będzie rościł sobie prawa do wypłaty odszkodowania od potencjalnego wykonawcy, gdy produkcja nie osiągnie zadanej produkcji pomimo prawidłowej pracy instalacji? W załączeniu przesyłam przykładowy projekt.

**Odpowiedź:** Przy nie uzyskaniu żądanej produkcji, Zamawiający nie będzie rościł sobie prawa do wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę.

2. Zgodnie z ekspertyzą techniczną dachu pkt. 6 zamawiający wyklucza możliwość zastosowania konstrukcji kotwiącej do konstrukcji dachu, a zaleca zastosowanie konstrukcji nieinwazyjnej, natomiast w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, zamawiający wymaga w pkt. 2.2.3 pod konstrukcji mocowanej do konstrukcji wierzby dachowej. Powyższe punkty wykluczają się wzajemnie. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanej konstrukcji do blachodachówki, w której montaż odbywa się przez zastosowanie mostków do blachodachówki montowanych bezpośrednio do blachy? Ten sposób montażu jest mało inwazyjny i nie pogarsza istniejącego stanu szczelności dachu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, należy wykonać podkonstrukcję do mocowania elementów systemu mocowaną do konstrukcji stalowej więźby dachowej.

**Regionalne Centrum Medyczne  
w Białogardzie Spółka z o.o.  
Kierownik Działu Technicznego**  
**Lukasz Szustak**